



## UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - FM4L020050\_004 - Via Monte Solarolo - 11100 Aosta (AO)

Preventivo:	UVA_25P12	Protocollo:	UDB NO_U_31-10-2025_PRO0309028
Data:	31/10/2025	Commissa:	M031047
Chiamata:			
Oggetto:	Risoluzione problema su condizionatore Daikin presso sala server dell'Università in via Monte Solarolo		
Note:	Il tecnico della Daikin è intervenuto provvedendo a scollegare due fili che interconnettevano i due condizionatori. Essendo il problema dovuto a errata installazione non è applicabile la franchigia. La presente costituisce consuntivo dell'intervento eseguito in data 18/06/2024.		

## MATERIALI O OPERE COMPIUTE LISTINO DEI ULTIMA EDIZIONE (Sconto 52%)

Voce	Descrizione	Importo	Sconto 52%	Unità	Quantità	Totale
						<b>TOTALE</b> € -

## MATERIALE O PRESTAZIONI FUORI PREZZARIO (Fattura acquisto + 5%)

Voce	Descrizione	Importo	maggiorazione 5%	Unità	Quantità	Totale
UVA_25P12_NP01	Intervento di tecnico per verifica unità come da Rif. Num. Prev. Daikin 1245-0049 del 06/05/2024	€ 606,00	€ 636,30	cad	1	€ 636,30
						<b>TOTALE</b> € 636,30

## MANODOPERA TARIFFAZIONE ASSISTAL ULTIMA EDIZIONE (01/06/2024)

Voce	Descrizione	Importo	€ + U.I. Sconto 99%	Unità	Quantità	Totale
C3	Operaio specializzato con autonomia esecutiva e particolare competenze Assistenza ditta Daikin	€ 40,41	€ 40,53	ora	2,5	€ 101,33
						<b>TOTALE</b> € 101,33

MATERIALE O OPERE COMPIUTE LISTINO DEI	€ -
MATERIALE O PRESTAZIONI FUORI PREZZARIO	€ 636,30
MANODOPERA TARIFFAZIONE	€ 101,33
DIRITTO DI CHIAMATA REPERIBILITÀ	
FRANCHIGIA	Non applicabile

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 737,63	IVA esclusa
-------------------------	----------	-------------

**Siram** S.p.A.  
U.d.B. Nord Ovest  
Cristian Ciancio